

СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
(СМУП «ТСП»)

ПРИКАЗ

09.08.2018

№ 02-03-18/294

г. Сосновый Бор

О вводе в эксплуатацию и пуска (включения) в работу оборудования под давлением в здании 1 котельной.

На основании положительных результатов проверок готовности оборудования под давлением в здании 1 котельной к пуску в работу, оформленных Актом за подписью всех членов комиссии и уполномоченного представителя СЗУ Ростехнадзора, а также, проверки организации надзора за его эксплуатацией, в соответствии с установленными требованиями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в эксплуатацию с 10.08.2018г. следующее оборудование: водогрейный котел Novotherm-58-150 заводской номер №5813185, водогрейный котел Novotherm-58-150 заводской номер №5813186, трубопровод прямой котловой воды (горячая вода) Т1, Т1.1, заводской номер б/н и трубопровод рециркуляции (горячая вода) заводской номер б/н.

2. Лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением Костину Анатолию Николаевичу сделать соответствующие записи в паспортах оборудования о принятом решении ввода в эксплуатацию.

3. Ведущему инженеру Мягковой Ирине Михайловне подготовить документы, в соответствии с п.216 ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» для постановки данного оборудования на учет в Северо-Западное Управление Ростехнадзора.

4. С приказом ознакомить: главного инженера Маркова Г.В., заместителя главного инженера, начальника теплосилового цеха Костина А.Н., ведущего инженера Мягкову И.М., начальников участков: Кривобокову Г.Д., Картышева Н.Г., Лукияника Н.Я., Костина А.А., Романовского А.Ю.

Директор



В.В.Цедилин

Исп. Мягкова Ирина Михайловна
Ведущий инженер
Тлф. 8(81369)2-33-56